

EVENTOS DE POZOS FECALES

METRO DE MADRID

Centro de Telecontrol de Instalaciones y Control de Seguridad (TICS) de MetroSur

viernes, 4 de julio de 2014 12:17:28

<u>Estación</u>	<u>Vestíbulo</u>	<u>Subsistema</u>	<u>Instancia</u>	<u>Evento</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>
PARQUE DE SANTA MARIA	PARQUE DE SANTA MARIA	POZOS_FECALES	PozoFec1	Fuera Servicio Defecto Bomba B	Inactivo	03/07/14 10:19:02
				Alarma Defecto Bomba B	Inactivo	03/07/14 10:19:02
				Fuera Servicio Defecto Bomba A	Inactivo	03/07/14 10:19:02
				Alarma Defecto Bomba A	Inactivo	03/07/14 10:19:02
				Alarma Activa	Inactivo	03/07/14 10:19:02
				Fuera Servicio Fallo Alimentacion	Inactivo	03/07/14 10:19:02
				Alarma Fallo Alimentacion	Inactivo	03/07/14 10:19:02
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 10:19:02
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 10:19:02
				Alarma Generada y No Reconocida	Inactivo	03/07/14 10:19:12
				Bomba A Con Defecto		03/07/14 10:19:12
				Alarma Bomba A Fallo Protecciones	Activo	03/07/14 10:19:12
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 10:19:12
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 10:19:12
				Alarma Activa	Activo	03/07/14 10:19:33
				Alarma Generada y No Reconocida	Activo	03/07/14 10:19:33
				Alarma Activa	Inactivo	03/07/14 10:19:43
				Bomba A Sin Defecto		03/07/14 10:19:43
				Alarma Bomba A Fallo Protecciones	Inactivo	03/07/14 10:19:43
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 10:19:43
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 10:19:43
				Alarma Generada y No Reconocida	Inactivo	03/07/14 10:20:44
				Bomba A Con Defecto		03/07/14 10:21:05
				Alarma Bomba A Fallo Protecciones	Activo	03/07/14 10:21:05
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 10:21:05
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 10:21:05
				Alarma Activa	Activo	03/07/14 10:21:25
				Alarma Activa	Inactivo	03/07/14 10:21:36
				Bomba A Sin Defecto		03/07/14 10:21:36
				Alarma Bomba A Fallo Protecciones	Inactivo	03/07/14 10:21:36
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 10:21:36
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 10:21:36
				Bomba A Con Defecto		03/07/14 10:34:25
				Alarma Bomba A Fallo Protecciones	Activo	03/07/14 10:34:25
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 10:34:25
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 10:34:25
				Alarma Activa	Activo	03/07/14 10:34:35
				Alarma Generada y No Reconocida	Activo	03/07/14 10:34:35
				Bomba A Sin Defecto		03/07/14 10:35:16
				Alarma Bomba A Fallo Protecciones	Inactivo	03/07/14 10:35:16

EVENTOS DE POZOS FECALES

METRO DE MADRID

Centro de Telecontrol de Instalaciones y Control de Seguridad (TICS) de MetroSur

viernes, 4 de julio de 2014 12:17:28

<u>Estación</u>	<u>Vestíbulo</u>	<u>Subsistema</u>	<u>Instancia</u>	<u>Evento</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 10:35:16
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 10:35:16
				Alarma Activa	Inactivo	03/07/14 10:35:17
				Alarma Generada y No Reconocida	Inactivo	03/07/14 10:36:08
				Bomba B Con Defecto		03/07/14 10:37:30
				Alarma Bomba B Fallo Protecciones	Activo	03/07/14 10:37:30
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 10:37:30
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 10:37:30
				Alarma Activa	Activo	03/07/14 10:37:40
				Alarma Generada y No Reconocida	Activo	03/07/14 10:37:40
				Alarma Generada y No Reconocida	Inactivo	03/07/14 10:38:21
				Alarma Activa	Inactivo	03/07/14 10:39:02
				Bomba B Sin Defecto		03/07/14 10:39:02
				Alarma Bomba B Fallo Protecciones	Inactivo	03/07/14 10:39:02
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 10:39:02
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 10:39:02
				Bomba A Modo No Automatico		03/07/14 10:40:14
				Alarma Bomba A Modo No Automatico	Activo	03/07/14 10:40:14
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 10:40:14
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 10:40:14
				Bomba A Modo Automatico		03/07/14 10:40:24
				Alarma Bomba A Modo No Automatico	Inactivo	03/07/14 10:40:24
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 10:40:24
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 10:40:24
				Alarma Bomba A Fallo Sonda Termica	Activo	03/07/14 10:52:51
				Alarma Activa	Activo	03/07/14 10:53:01
				Alarma Generada y No Reconocida	Activo	03/07/14 10:53:01
				Bomba A Con Defecto		03/07/14 10:53:01
				Fuera Servicio Defecto Bomba A	Activo	03/07/14 10:53:01
				Alarma Defecto Bomba A	Activo	03/07/14 10:53:01
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 10:53:01
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 10:53:01
				Alarma Bomba B Fallo Sonda Termica	Activo	03/07/14 10:54:33
				Bomba B Con Defecto		03/07/14 10:54:44
				Fuera Servicio Defecto Bomba B	Activo	03/07/14 10:54:44
				Alarma Defecto Bomba B	Activo	03/07/14 10:54:44
				Alarma Bomba B Fallo Sonda Termica	Inactivo	03/07/14 10:55:56
				Alarma Generada y No Reconocida	Inactivo	03/07/14 10:56:06
				Bomba B Sin Defecto		03/07/14 10:56:06
				Fuera Servicio Defecto Bomba B	Inactivo	03/07/14 10:56:06
				Alarma Defecto Bomba B	Inactivo	03/07/14 10:56:06

EVENTOS DE POZOS FECALES

METRO DE MADRID

Centro de Telecontrol de Instalaciones y Control de Seguridad (TICS) de MetroSur

viernes, 4 de julio de 2014 12:17:28

<u>Estación</u>	<u>Vestíbulo</u>	<u>Subsistema</u>	<u>Instancia</u>	<u>Evento</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>
				Bomba A Sin Defecto		03/07/14 10:56:06
				Fuera Servicio Defecto Bomba A	Inactivo	03/07/14 10:56:06
				Alarma Defecto Bomba A	Inactivo	03/07/14 10:56:06
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 10:56:06
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 10:56:06
				Alarma Activa	Inactivo	03/07/14 10:59:00
				Alarma Bomba A Fallo Sonda Termica	Inactivo	03/07/14 10:59:00
				Alarma Bomba A Fallo Sonda Termica	Activo	03/07/14 11:03:07
				Alarma Activa	Activo	03/07/14 11:03:17
				Alarma Generada y No Reconocida	Activo	03/07/14 11:03:17
				Bomba A Con Defecto		03/07/14 11:03:17
				Fuera Servicio Defecto Bomba A	Activo	03/07/14 11:03:17
				Alarma Defecto Bomba A	Activo	03/07/14 11:03:17
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 11:03:17
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 11:03:17
				Alarma Bomba B Fallo Sonda Termica	Activo	03/07/14 11:05:51
				Bomba B Con Defecto		03/07/14 11:06:01
				Fuera Servicio Defecto Bomba B	Activo	03/07/14 11:06:01
				Alarma Defecto Bomba B	Activo	03/07/14 11:06:01
				Alarma Bomba B Fallo Sonda Termica	Inactivo	03/07/14 11:07:23
				Fuera Servicio Defecto Bomba A	Inactivo	03/07/14 11:07:44
				Alarma Defecto Bomba A	Inactivo	03/07/14 11:07:44
				Bomba B Sin Defecto		03/07/14 11:07:44
				Fuera Servicio Defecto Bomba B	Inactivo	03/07/14 11:07:44
				Alarma Defecto Bomba B	Inactivo	03/07/14 11:07:44
				Alarma Bomba A Fallo Sonda Termica	Inactivo	03/07/14 11:10:28
				Alarma Activa	Inactivo	03/07/14 11:10:38
				Alarma Generada y No Reconocida	Inactivo	03/07/14 11:10:38
				Bomba A Sin Defecto		03/07/14 11:10:38
				Fuera Servicio Defecto Bomba A	Inactivo	03/07/14 11:10:38
				Alarma Defecto Bomba A	Inactivo	03/07/14 11:10:38
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 11:10:38
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 11:10:38
				Alarma Generada y No Reconocida	Activo	03/07/14 11:19:11
				Alarma Bomba A Fallo Humedad	Activo	03/07/14 11:19:21
				Alarma Generada y No Reconocida	Inactivo	03/07/14 11:20:44
				Alarma Bomba A Fallo Humedad	Inactivo	03/07/14 11:20:44
				Alarma Generada y No Reconocida	Activo	03/07/14 11:20:54
				Alarma Bomba B Fallo Humedad	Activo	03/07/14 11:21:04
				Alarma Generada y No Reconocida	Inactivo	03/07/14 11:22:36
				Alarma Bomba B Fallo Humedad	Inactivo	03/07/14 11:22:36

EVENTOS DE POZOS FECALES

METRO DE MADRID

Centro de Telecontrol de Instalaciones y Control de Seguridad (TICS) de MetroSur

viernes, 4 de julio de 2014 12:17:28

<u>Estación</u>	<u>Vestíbulo</u>	<u>Subsistema</u>	<u>Instancia</u>	<u>Evento</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>
				Bomba A Modo No Automatico		03/07/14 11:23:17
				Alarma Bomba A Modo No Automatico	Activo	03/07/14 11:23:17
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 11:23:17
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 11:23:17
				Alarma Generada y No Reconocida	Activo	03/07/14 11:24:19
				Bomba A Modo Automatico		03/07/14 11:24:40
				Alarma Bomba A Modo No Automatico	Inactivo	03/07/14 11:24:40
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 11:24:40
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 11:24:40
				Alarma Generada y No Reconocida	Inactivo	03/07/14 11:24:50
				Bomba B Modo No Automatico		03/07/14 11:24:50
				Alarma Bomba B Modo No Automatico	Activo	03/07/14 11:24:50
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 11:24:50
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 11:24:50
				Alarma Activa	Activo	03/07/14 11:25:51
				Alarma Generada y No Reconocida	Activo	03/07/14 11:25:51
				Alarma Activa	Inactivo	03/07/14 11:26:12
				Alarma Generada y No Reconocida	Inactivo	03/07/14 11:26:12
				Bomba B Modo Automatico		03/07/14 11:26:12
				Alarma Bomba B Modo No Automatico	Inactivo	03/07/14 11:26:12
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 11:26:12
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 11:26:12
				Alarma Nivel Alto	Activo	03/07/14 11:27:34
				Alarma Activa	Activo	03/07/14 11:27:44
				Alarma Generada y No Reconocida	Activo	03/07/14 11:27:44
				Alarma Activa	Inactivo	03/07/14 11:29:47
				Alarma Generada y No Reconocida	Inactivo	03/07/14 11:29:47
				Alarma Nivel Alto	Inactivo	03/07/14 11:29:47
				Bomba B Funcionando		03/07/14 11:33:43
				Bomba A Funcionando		03/07/14 11:33:43
				Alarma Activa	Activo	03/07/14 11:33:44
				Alarma Boya Nivel Alto	Activo	03/07/14 11:33:44
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 11:33:44
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 11:33:44
				Alarma Activa	Inactivo	03/07/14 11:34:25
				Alarma Boya Nivel Alto	Inactivo	03/07/14 11:34:25
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 11:34:25
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 11:34:25
				Bomba B Parada		03/07/14 11:34:25
				Bomba A Parada		03/07/14 11:34:25
				Bomba A Funcionando		03/07/14 11:51:51

EVENTOS DE POZOS FECALES

METRO DE MADRID

Centro de Telecontrol de Instalaciones y Control de Seguridad (TICS) de MetroSur

viernes, 4 de julio de 2014 12:17:28

<u>Estación</u>	<u>Vestíbulo</u>	<u>Subsistema</u>	<u>Instancia</u>	<u>Evento</u>	<u>Estado</u>	<u>Fecha</u>
				Bomba A Modo No Automatico		03/07/14 11:52:01
				Alarma Bomba A Modo No Automatico	Activo	03/07/14 11:52:01
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 11:52:01
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 11:52:01
				Bomba A Parada		03/07/14 11:52:01
				Bomba B Funcionando		03/07/14 11:52:12
				Alarma Sin Comunicacion Automata	Activo	03/07/14 11:55:05
				Alarma Sin Comunicacion Automata	Inactivo	03/07/14 11:56:28
				Fuera Servicio Fallo Alimentacion	Activo	03/07/14 12:00:19
				Alarma Fallo Alimentacion	Activo	03/07/14 12:00:19
				Alarma Nuevo Defecto	Activo	03/07/14 12:00:19
				Alarma Defecto General	Activo	03/07/14 12:00:19
				Fuera Servicio Fallo Alimentacion	Inactivo	03/07/14 12:00:29
				Alarma Fallo Alimentacion	Inactivo	03/07/14 12:00:29
				Alarma Nuevo Defecto	Inactivo	03/07/14 12:00:29
				Alarma Defecto General	Inactivo	03/07/14 12:00:29